

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 55/ _____

Троицкий с.о.
Место составления

20.05.2022 г.
Время 12:35

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Зерендинского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка. № 55 от 11.05.2022 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку
КАЖКЕНОВА АЙГЕРИМ АЗАМАНОВНА - старший инженер
Куанышбаев Канат Серикбаевич - Главный специалист
КАНТЕК АЯН ЕСИМЖАНҰЛЫ - Старший инженер Отдела по ЧС Зерендинского района

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)
Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Кеноткель отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:
Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Кеноткель отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области".
АКМОЛИНСКАЯ, ЗЕРЕНДИНСКИЙ, Кеноткель, Орталык (УЛИЦА), 13.

5. Срок проведения проверки 19.05.2022 - 20.05.2022

6. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Кеноткель отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Не укомплектован пожарный щит (отсутствует песок). Основание п. 15 «Правил пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г. №55. ;	П. 48 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	На 1 этаже на путях эвакуации допускается применение горючих материалов несоответствующие классу пожарной опасности для отделки стен и полов (линолеум). Основание: п.п. 3 п. 36 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г. №55. ;	П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

3	Нарушены условия эксплуатации теплогенерирующих аппаратов, их размещение в непригодных для этих целей помещениях (местах). Основание: п. 117 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г. №55, ;	П. 85 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
---	--	---

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

[Handwritten signature]

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

[Handwritten signature]

Замечания и возражения нет

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки



Приложение на «...» листах

26.05.2022г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 55/_____

Троицкий с.о.
Место составления

20.05.2022 г.
Время 12:35

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Зерендинского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Ақмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка № 55 от 11.05.2022 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку
КАЖКЕНОВА АЙГЕРИМ АЗАМАТОВНА - старший инженер
Қуанышбаев Қанат Серікбаевіч - Главный специалист
КАНТЕК АЯН ЕСИМЖАНҰЛЫ - Старший инженер Отдела по ЧС Зерендинского района

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИНН/БИН)
971240002511, Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Кеноткель отдела образования по Зерендинскому району управления образования Ақмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:
Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Кеноткель отдела образования по Зерендинскому району управления образования Ақмолинской области".
АҚМОЛИНСКАЯ, ЗЕРЕНДИНСКИЙ, Кеноткель, Орталық (УЛИЦА), 13.

5. Период проведения проверки 19.05.2022 - 20.05.2022

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 3 статьи 152-1 Предпринимательского кодекса) предписываю выполнить следующие мероприятия:


Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Кеноткель отдела образования по Зерендинскому району управления образования Ақмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 48 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Укомплектовать пожарный щит (отсутствует песок). Основание п. 15 «Правил пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г. №55, ; срок устранения: 02.08.2022


2	П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	На I этаже на путях эвакуационные допускаются применение горючих материалов несоответствующие классу пожарной опасности для отделки стен и полов (линолеум). Основание: п.п. 3 п. 36 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г. №55; ; срок устранения: 02.08.2022
3	П. 85 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Прекратить эксплуатацию теплогенерирующих аппаратов, их размещение в непригодных для этих целей помещениях (местах). Основание: п. 117 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г. №55; ; срок устранения: 02.08.2022

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителем субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписей

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

Усманова А.А. 

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

Бисмилерзин 

«26» июля 2022г.

